

关于泰州市茂泰卫生用品有限公司 1#、4#车间消防安全评估情况说明

泰州市海陵区城西街道办事处：

为支持服务贵单位项目建设，我局受你单位邀请于 2022 年 4 月 11 日组织泰州市消防审验专家对泰州市茂泰卫生用品有限公司 1#、4#车间进行了现场消防安全专项指导评估。

现将现场指导评估情况反馈给贵单位：该工程位于泰州市海陵区吴州北路。1#车间为地上二层，生产火灾危险性类别为丙 2 类，建筑高度：10.2 米，占地面积：1495 平方米，建筑面积：2990 平方米。4#车间为地上一层，生产火灾危险性类别为丙 2 类，建筑高度：11.05 米，建筑面积：1488.51 平方米。设计单位：泰州市海陵建筑设计院有限公司，图纸（设计号：161015）设计时间为 2016 年 9 月份。根据涉及消防的施工图及房屋建成时的国家工程建设消防技术标准强制性条文进行现场评估，经现场测量及查看，1#车间与 4#车间之间建筑间距为 14 米，4#车间与仓库（丙 2 类）之间建筑间距为 10.5 米，室外设有 3 个消火栓。专家组综合判定该 1#、4#车间、室外建筑防火间距及室外消火栓保护半径基本符合消防安全要求。

专家组签字：



泰州市海陵区住房和城乡建设局

2022 年 4 月 11 日

